

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 780 21 406749 - 266R1

Zeichen des Auftraggebers

Customer's reference

QT-PVP05063/23C

Auftragsdatum

Date of order

2023-05-12

Aktenzeichen

File reference

PVP05063/23C

Prüfbericht Nr.

Test report no.

492011887.002

Name und Anschrift
des Auftraggebers

**YUSUF KABUKÇU NAK KABLO ELEKTRİK MALZEMELERİ
İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

BOZBURUN MAH.7045 SOK NO : 9MERKEZEFEND / DENİZLİ /
TÜRKİYE

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Hersteller

**YUSUF KABUKÇU NAK KABLO ELEKTRİK MALZEMELERİ
İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

BOZBURUN MAH.7045 SOK NO : 9MERKEZEFEND / DENİZLİ /
TÜRKİYE

Manufacturer

Geprüft nach

**EN 50618:2014
IEC 62930:2017**

Tested in accordance with

Beschreibung des
Produktes
(Details s. Anlage 1)

Elektrokabel für Photovoltaikanlagen
Electric Cables for Photovoltaic Systems

Description of products
(Details see Annex 1)

**H1Z2Z2-K 1x1.5mm²...240mm²
62930 IEC 131 1x1.5mm²...240mm²
Colour Coverage : All Colours**

Digitally signed
by Roger Miao
Date: 2024.02.08
15:34:47 +08'00'
TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Fachleiter Konsumgüter



Gültig bis/ Valid until: 2026-12-13

Essen, 2024-02-08

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Beschreibung des Produktes:

Description of product(s):

Typbezeichnung:

Type designation:

H1Z2Z2-K 1x1.5mm²...240mm²/62930 IEC 131 1x1.5mm²...240mm²**Beschreibung:**

Description:

Elektrokabel für Photovoltaikanlagen

Electric Cables for Photovoltaic Systems

Allgemeine Informationen:

General Information:

Nennspannung AC (U₀/U):Rated voltage AC (U₀/U):

1,0 / 1,0kV

Nennspannung DC:

Rated voltage DC:

1,5kV DC

Nenntemperatur:

Rated temperature:

-40°C to +90°C

Maximale Leitertemperatur:

Maximum conductor temperature:

120°C

Die oben aufgeführten Produkte dürfen wie folgt gekennzeichnet werden:

The above mentioned products could be provided with the following marking:

Digitally signed

by Roger Miao

Date: 2024.02.08

16:35:26+08'00'

TÜV NORD CERT GmbH**Certification Body****Consumer Products**